

4 octobre 2022

Direction : Santé Publique
Département : Prévention Santé environnement
Unité territoriale du Doubs

NOTICE EXPLICATIVE SUR LES CONTRAINTES LIEES A LA PROTECTION
DES CAPTAGES "ROCHER" et « PICARDE »
EXPLOITES PAR LA COMMUNE DE VILLE-DU-PONT
POUR SON ALIMENTATION EN EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE

➤ **Périmètres de Protection Immédiate (PPI)**

① **Délimitation**

○ Captage des Picardes

Le PPI est constitué par une surface de 4 m x 4 m centrée sur l'ouvrage de captage et prise sur la parcelle n° 135 – section C - lieu-dit "La Cote au Bossu".

○ Captage de Rocher et Station de pompage et de traitement

Le PPI est constitué par une surface prise sur la parcelle n° 135 – section C - lieu-dit "La Cote au Bossu".

Ses limites sont les suivantes :

- 3 mètres de la source Rocher, côté falaise
- 5 mètres latéralement
- 5 mètres de la station côté arrivée du chemin
- 1 mètre côté rivière.

② **Prescriptions**

- ✓ Les PPI font l'objet de découpages parcellaires enregistrés au cadastre. Les captages doivent être positionnés sur le cadastre.
- ✓ Les PPI restent propriété de la commune de Ville-du-Pont.
- ✓ Les PPI sont clôturés de façon à ne permettre l'accès qu'aux seules personnes autorisées. Pour le captage de Picarde, est autorisée une clôture solide en piquets/barbelés munie d'une porte d'entrée à cadre métallique fermant à clé. Pour le captage de Rocher et la station, la clôture devra être grillagée et également équipée d'une porte d'entrée à cadre métallique fermant à clé.
- ✓ Toutes les activités y sont interdites à l'exception de celles liées à l'exploitation du captage et à l'entretien mécanique du terrain.
- ✓ Les ouvrages sont fermés à clé. Les clés ne sont accessibles qu'aux seules personnes autorisées.

③ **Travaux**

Les travaux suivants doivent être réalisés :

- ✓ Réfection de la maçonnerie des ouvrages le nécessitant, notamment sur le captage de Picarde.
- ✓ Remplacement de la porte du captage de Picarde
- ✓ Débroussaillage mécanique notamment à proximité immédiate des ouvrages de façon à supprimer la colonisation des racines dans les drains

➤ **Périmètre de Protection Rapprochée (PPR)**

Le PPR est défini selon le rapport de l'hydrogéologue agréé du 02/10/2019, sur le territoire de la commune de Ville-du-Pont. Il intègre les secteurs d'écoulements superficiels et leurs zones de pertes, ainsi que les hameaux des Jarrons et de Spey, notamment en raison de la problématique eaux usées.

① **Prescriptions générales**

- ✓ Les zones boisées conservent leur vocation forestière
- ✓ Les prairies permanentes sont maintenues en l'état

② **Interdictions**

- ✓ Les rejets d'effluents domestiques, agricoles et industriels hormis ceux des dispositifs d'assainissement autonomes conformes du hameau de Spey.
- ✓ Les épandages d'effluents liquides (lisiers, purins, boues de station d'épuration)
- ✓ L'utilisation de pesticides
- ✓ La suppression des haies et des bosquets
- ✓ L'implantation de nouvelles exploitations agricoles
- ✓ Les stockages et les dépôts de matières fermentescibles, et d'une manière générale de toutes les substances qui par leur nature ou leurs conditions d'entreposage sont susceptibles d'altérer la qualité des eaux captées
- ✓ Les excavations susceptibles de porter atteinte au réservoir aquifère, tels que la création de carrières, de forages, de plans d'eau
- ✓ Les nouvelles canalisations, les nouveaux réservoirs ou dépôts d'hydrocarbures liquides, de produits chimiques et d'eaux usées de toute nature

Sont également interdits, à l'exception des travaux nécessaires à la protection et l'exploitation du captage :

- ✓ Les nouvelles constructions à l'exception, sous condition d'autorisation :
 - des reconstructions à l'identique après sinistre
 - des extensions de bâtiments existants
 - des aménagements réalisés en faveur de la protection des captages
- ✓ Les travaux de terrassement, de drainage et de remblaiement

③ **Activités réglementées**

- ✓ Les cuves à fuel sont à sécurité renforcée.
- ✓ Les prairies sont exploitées uniquement pour le fourrage et pour le pacage extensif des animaux
- ✓ Les épandages sont réalisés selon la carte d'aptitude des sols à l'épandage jointe à l'arrêté.

④ **Travaux**

- ✓ Mise aux normes des dispositifs d'assainissement non collectif existant
- ✓ Élimination des eaux claires parasites du réseau des Jarrons
- ✓ Modification de la station de reprise des eaux usées des Jarrons en la dotant d'un **bassin tampon** susceptible de recueillir gravitairement les rejets en cas de panne électromécanique. Le volume doit être au minima de 20 m³, correspondant à 1 journée de rejets de la fromagerie.
De plus, le **système de pompage** doit être renouvelé et le poste équipé d'une **téléalarme**.

⑤ **Schéma d'alerte**

Un schéma d'alerte est mis en place de façon à informer l'exploitant du réseau le plus en amont possible de tout incident en périmètre de protection et notamment d'un éventuel dysfonctionnement du réseau d'assainissement.

Un plan de crise est établi permettant une intervention efficace en cas de problème. Le plan de crise doit prévoir l'arrêt de Rocher et Picarde à la moindre alerte.

➤ **Périmètre de Protection Éloignée (PPE)**

Le PPE couvre l'ensemble du bassin d'alimentation des captages.

Les épandages d'effluents organiques doivent respecter la carte d'aptitude des sols à l'épandage annexée à l'arrêté préfectoral.