

## Marc Lopez

---

**De:** Cyril THEVENET [c.thevenet@eaudoubssloue.fr]  
**Envoyé:** vendredi 17 juin 2022 11:58  
**À:** Marc Lopez  
**Cc:** Jean-Noël RESCH; Geneviève MAGNON  
**Objet:** TR: Com Com Val de Morteau\_Projet de voie douce Morteu - Montlebon

Bonjour

Suite à vos interrogations et en l'absence de notre animatrice du SAGE actuellement en arrêt maladie, voici les éléments que nous pouvons vous apporter.

L'EPAGE a été informé du projet il y a quelques mois et nous avons eu un échange rapide à ce sujet avec Mme Journot sur la question des zones humides notamment, en lien avec la création du chemin le long du doubs pour accéder à la future passerelle.

Elle nous avait indiqué, et vous semblez le confirmer, que les investigations menées conduisaient à ne pas classer en zone humide la zone concernée par le chemin. Il faut par ailleurs, comme vous l'indiquez, démontrer que le chemin (ou les travaux pendant la phase chantier) n'impactera pas les zones humides situées à proximité (par modification des écoulements par exemple). Hormis cette réserve s'il n'y pas de destruction de zone humide, le règlement du SAGE sera donc bien respecté.

Le SAGE indique bien en effet que tout dossier soumis à la loi sur l'eau (sans préciser les rubriques) ne peut engendrer de destruction de zones humides (dès le 1<sup>er</sup> m2 donc, soit votre 2<sup>ème</sup> option de rédaction).

Un chemin en mode doux aura très peu de chance d'être reconnu comme une raison impérative d'intérêt public majeur (c'est toutefois la jurisprudence qui parlera dans ce cas).

Le SAGE ne dit rien pour des piliers de pont/passerelle dans le lit des cours d'eau

Enfin concernant la présence éventuelle d'espèces protégées, c'est la réglementation nationale qui s'applique (pas de particularité liée au SAGE) et il conviendra de voir cet élément avec la DREAL.

Pour information l'EPAGE a commandité une étude flore sur tout le val de Morteau. Elle est en cours mais comme vous avez effectué des relevés locaux, j'imagine que vous avez les éléments sur les espèces protégées.

Restant à disposition

Cordialement



**Cyril THEVENET**

**Directeur**

Tel : 03 81 26 65 54 / 06 22 64 47 61

[c.thevenet@eaudoubssloue.fr](mailto:c.thevenet@eaudoubssloue.fr)

[www.eaudoubssloue.fr](http://www.eaudoubssloue.fr)

[www.facebook.com/EPAGEHDHL](https://www.facebook.com/EPAGEHDHL)

---

**De :** Marc Lopez <[mlopez@verdi-ingenierie.fr](mailto:mlopez@verdi-ingenierie.fr)>

**Envoyé :** lundi 13 juin 2022 09:21

**À :** Jean-Noël RESCH <[jn.resch@eaudoubssloue.fr](mailto:jn.resch@eaudoubssloue.fr)>

**Objet :** TR: Com Com Val de Morteau\_Projet de voie douce Morteu - Montlebon

Bonjour Jean-Noël,

je te remercie pour notre échange de la semaine dernière concernant le projet d'aménagement d'une voie douce entre Morteau et Montlebon.

Comme convenu, tu trouveras la notice de l'aménagement au stade PROJET à télécharger à partir du lien suivant :

<http://transferts.verdi-ingenierie.fr/public/12c202b4544e0dc9ecc8e28030281ec3.php?lang=fr>

mot de passe : ccvm

Cette notice me sert de base pour établir le dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau du projet.

Le projet n'est pas figé sur l'ensemble des points et nous travaillons sur les ajustements envisageables.

Je prends note qu'une concertation avec l'EPAGE HDHL est envisageable pour ajuster le projet afin de réduire son impact sur l'environnement.

Comme évoqué, peux tu me préciser certains points du règlement du SAGE concernant les zones humides ?

Lors de mes échanges avec les services de la Police de l'Eau, je n'ai pas bien compris la position à retenir.

Concernant les zones humides. Quelle est la bonne formulation ?

1. si le projet est soumis à la nomenclature loi sur l'eau – iota 3310 Zone humide, alors le règlement du SAGE interdit la destruction de zones humides à partir du 1<sup>er</sup> m<sup>2</sup>. Rédaction juste ou fausse ?
2. si le projet est soumis à la nomenclature loi sur l'eau (quelquesoit le iota concerné), alors le règlement du SAGE interdit la destruction de zones humides à partir du 1<sup>er</sup> m<sup>2</sup>. Rédaction juste ou fausse ?
3. si le projet est soumis à la nomenclature loi sur l'eau, mais n'est pas soumis au iota 3310 Zone humide, alors le règlement du SAGE n'interdit pas la destruction de zones humides à partir du 1<sup>er</sup> m<sup>2</sup>. Rédaction juste ou fausse ?

Nous avons mené des recherches de zones humides au droit du projet.

A priori, les emprises à aménager ne sont pas situées au sein de zone humides (volet flore et volet pédologie).

Mais elles se situent à proximité immédiate car des pieds de fritillaire ont été détectés.

Peux tu me confirmer que l'enjeu est alors de démontrer que notre aménagement et les travaux n'iront pas à l'encontre de la préservation de la biodiversité et des fonctionnalités de la zone humide à proximité ? Rédaction juste ou fausse ?

La création de la voie mode doux et son implantation, sous réserve de démontrer que l'emplacement choisi est le seul envisageable, peut être considérée comme une raisons impératives d'intérêt public majeur ? Rédaction juste ou fausse ?

L'article 2 ne concerne pas la création de la voie mode doux car le cours d'eau concerné est le Doubs et il est reconnu comme une masse d'eau au titre du SDAGE Rhône-Méditerranée ? Rédaction juste ou fausse ?

Enfin, je te confirme que la passerelle nécessite la mise en place d'un appui central dans le lit mineur du Doubs.

A ce titre, je ne trouve rien de particulier dans le SAGE. Rédaction juste ou fausse ?

En te remerciant encore par avance, je reste disponible pour tout échange et complément d'information.

Bien cordialement.

Marc

■

**VERDI** Designer de territoires

■

**Marc Lopez**

Chef de Projet - Maître d'œuvre

03.84.79.62.52 | 06.73.94.08.50

Verdi Ingénierie Bourgogne Franche-Comté

[www.verdi-ingenierie.fr](http://www.verdi-ingenierie.fr) 13, avenue Aristide Briand | 39100 Dole